

Döküman Kodu: AD.TL.02	Yayın Tarihi: 13.01.2021	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No:00	Sayfa No: 1/2
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

REVİZYON BİLGİSİ

Revizyon Tarihi: 01.01.2022	Revizyon No: 01	Açıklama: SKS6.1'e göre Gözden geçirildi.
---------------------------------------	---------------------------	---

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İSG Uzmanı İmza	Kalite Müdürü İmza	Genel Müdür İmza

Döküman Kodu: AD.TL.02	Yayın Tarihi: 13.01.2021	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 00	Sayfa No: 2/2
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------

1. AMAÇ: Hastanemizde çıkması muhtemel yangınlarda, can güvenliği sağlandıktan sonra kurtarılabilecek cihaz ve malzemelerin önem derecesinin belirlenmesidir.

2. KAPSAM: Tüm çalışanlar ile hastane içerisinde bulunan yangınlarda kurtarılması için önceliklendirilmiş cihazları ve malzemeleri kapsamaktadır.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR:-

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Hastanede meydana gelebilecek olası bir yangında, kurum için değerli olan tüm cihaz ve malzemeler, departman ve bölüm bazında önem derecelerine göre renk kodlaması yapılarak önceliklendirilir.

6.2. Hastane içinde bulunan tüm departman ve bölümlerde, tıbbi kayıtlar, hard diskler ve portable acil müdahale ekipmanları öncelikli olmak üzere bütün malzemeler (laptop v.s.) önceliklendirilir. Önceliklendirme işlemi sonunda cihaz ve malzemelerin görünür yerlerine öncelikli grup etiketi yapıştırılır.

6.3. Yangınlarda kurtarılacak malzemeler için üç seviyeli önceliklendirme yapılır. Bu seviyeler;

1. Öncelikli_Kırmızı Etiket

2. Öncelikli_Mavi Etiket

3. Öncelikli_Yeşil Etiket

6.4. Departman ve bölümler kendi çalışma alanları için **"Yangınlarda Kurtarılacak Malzemeler Listesi"** ni doldurarak, formu İSG Kurulu'na ulaştırırlar. İSG Kurulu, formlarla yapılan etiket isteklerini değerlendirip etiket ihtiyaçlarını Satınalma'ya iletir.

6.5. İSG Kurulunda görevlendirilen kişi tarafından gelen etiketler önceliklendirilmesine göre uygun olan renkte etiket cihazların ve malzemelerin üzerine yapıştırılır.

6.6. Tüm oda ve ofis kapılarının arkasına **"Yangında Kurtarılacaklar"** görseli asılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Yangında Kurtarılacaklar Öncelik Tanımlama Listesi

7.2. Yangında Kurtarılacak Malzemeler Listesi