

Döküman Kodu: AH.FR.02

Yayın Tarihi: 13.01.2021

Revizyon Tarihi:

Revizyon No: 01

Sayfa No : 1 / 1

AMELİYAT ODASI:

BAKIM PERİYODU: GÜNLÜK

AY/YIL: / 20.....

GÜN	OKSİJEN BASINCI (4,5 - 6 BAR)	AZOT PROTOKSİT BASINCI (4,5 – 5 BAR)	KURUHAVA BASINCI (4 - 6 BAR)	VAKUM SANTRALİ BASINCI (-600, -800 mmhg)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				